

Driftinformation år 2014 Gunnarskär o Tegnérparkens Bevattningsförening

28 29 sept

skickad 29 sep. 2014 14:55 av Gunnarskär o Tegnérparkens Bevattningsförening

Anläggningen blåstes med hjälp av en kompressor och insugningsrören har tagits upp inför vintern./HansA

27 28 sept

skickad 29 sep. 2014 14:50 av Gunnarskär o Tegnérparkens Bevattningsförening

Pumpen stoppades för säsongen kl 19:00

26 20 aug

skickad 20 aug. 2014 05:26 av Gunnarskär o Tegnérparkens Bevattningsförening [uppdaterad 29 aug. 2014 06:10]

Vi kommer att stoppa pumpen vid 15-tiden för att koppla in en ny kran - det tar kanske någon timme/HansA

Det tog lite längre tid. Vi startade pumpen på fredag (22 aug) e.m./HansA

25 15 aug

skickad 15 aug. 2014 07:22 av Gunnarskär o Tegnérparkens Bevattningsförening

Start kl 15:45 (den lilla pumpen)

De besvärliga läckorna under Egnahemsvägen är äntligen lagade - städning återstår/Hans A

24 13 aug

skickad 13 aug. 2014 14:41 av Gunnarskär o Tegnérparkens Bevattningsförening

Vi har lagat läckan under Egnahemsvägen men när vi startade pumpen så formligen sprängdes ledningen i närheten av lagningen - så fortsatt stopp i anläggningen. Vi måste investera i rör och ytterligare en muff. I morgon hoppas vi.

23 11 aug

skickad 11 aug. 2014 14:05 av Gunnarskär o Tegnérparkens Bevattningsförening [uppdaterad 11 aug. 2014 14:54]

Idag har vi grävt upp och frilagt röret under Egnahemsvägen. Vi har inte kunnat identifierat läckan under skyddsroren som är svåra att förflytta. Arbetet fortsätter i morgon/HansA

Vi har även fått igång den mindre pumpen (Pump3) - så vi har nu två fungerande pumpar - det gäller "bara" att tätat läckan/HansA

22 10 aug

skickad 10 aug. 2014 02:10 av Gunnarskär o Tegnérparkens Bevattningsförening [uppdaterad 11 aug. 2014 00:48]

Startade pump 2 kl 10:45 och låter den gå under dagen.

I morgon kommer vi att gräva i korsningen Gyllenflyktsvägen och Egnahemsvägen för att lokalisera läckan som befaras ligga under Egnahemsvägen - i så fall måste vi gräva upp asfalt för att komma åt att tätat läckan. Kom gärna med spade och delta/HansA

Stoppade pump2 ca kl 23.

21 9 aug

skickad 9 aug. 2014 02:02 av Gunnarskär o Tegnérparkens Bevattningsförening [uppdaterad 9 aug. 2014 15:48]

Startade pump 2 kl 10:50 trots läckan (tryck ca 6 bar) - kommer att stänga av den i kväll/HansA

Stoppade pump2 kl 21:45 - det regnar 4 mm)/HansA

20 8 aug kl 8:00

skickad 7 aug. 2014 23:06 av Gunnarskär o Tegnérparkens Bevattningsförening [uppdaterad 8 aug. 2014 14:23]

Pumpen (Pump 2) stoppades pga befarat läckage i korsningen Gyllenflyktsvägen och

Egnahemsvägen/HansA

Läckan beror på "vårt" vatten. Trots läckan körde jag igång pumpen kl 13:30 - det läckande vattnet rinner så fint ned i en brunn.

Jag tänker stanna pumpen under kvällen eller om läckan förvärras. Åtgärd kan inte vidtas förrän under måndagen/HansA

Stoppade pumpen kl 21:20 - tänker starta den i morgon igen /HansA

19 4 aug

skickad 4 aug. 2014 01:40 av Gunnarskär o Tegnérparkens Bevattningsförening [uppdaterad 7 aug. 2014 23:10]

Igår (den 3 aug) stoppades den lilla pumpen pga av att den gav dåligt tryck (ca 0.5 bar) -varför den inte gav tryck är oklart. Som tur var regnade det kraftigt under dagen (74 mm).

Idag har reservdelen för mjukstart av den stora pumpen kommit och ska kopplas in under dagen./HansA

Säkringarna löste ut till den stora pumpen (pump 1) trots installation av ny mjukstart anordning. Efter stor möda och besvär startades den andra stora pumpen (Pump2) ca kl 14/HansA

18 1 aug

skickad 1 aug. 2014 05:02 av Gunnarskär o Tegnérparkens Bevattningsförening

Reservdelen till mjukstarten till den stora pumpen kommer inte förrän till måndag så vi får dras med det låga trycket ett tag till.

Det vore bra om ni stänger kranar som inte behöver vara öppna t ex vattenspridare./HansA

17 29 juli

skickad 29 juli 2014 04:24 av Gunnarskär o Tegnérparkens Bevattningsförening

Som ni märker är det dåligt tryck i anläggningen, vilket beror på att det är bara den lilla pumpen som går. Vi måste ersätta mjukstartanordningen till den stora pumpen eftersom säkringen utlöser vid start av den stora pumpen. "Anordningen" - vad den nu kan heta - är beställd./HansA

16 27 juli ca kl 12

skickad 27 juli 2014 02:52 av Gunnarskär o Tegnérparkens Bevattningsförening [uppdaterad 27 juli 2014 07:08]

Stopp. Vi kommer att stoppa pumparna tillfälligt för rensning av kran? -typ "stop and go". Inga problem - det regnade 14 mm i natt.

Det blev inte bara "stop and go". Säkringar till den stora pumpen utlöser ideligen. Vi kan därför, för tillfället, endast köra den lilla pumpen som ger ca 2 bars tryck/HansA

15 25 juli

skickad 25 juli 2014 02:57 av Gunnarskär o Tegnérparkens Bevattningsförening [uppdaterad 25 juli 2014 04:30]

Vid stopp av pumparna upptäcktes att den stora pumpen läckte och delvis fyllde pumphuset med vatten.

Den lilla pumpen startades 11:45 men den kommer inte att hålla trycket speciellt högt. Återkommer med åtgärder då jag vet något/HansA

Efter att ha rensat avloppet i pumphuset har vi kört igång den stora pumpen (13:00) igen - trots att den läcker något./HansA

14 25 juli ca kl 11

skickad 25 juli 2014 01:21 av Gunnarskär o Tegnérparkens Bevattningsförening

Stopp. Omkring kl 11 och en stund framöver kommer pumparna att stoppas för åtgärd av koppling hos en kund/HansA

13 12 juli kl 11:30

skickad 12 juli 2014 03:06 av Gunnarskär o Tegnérparkens Bevattningsförening

Pga av lågt tryck i systemet med enbart den lilla pumpen lade vi ner rör och startade den stora pumpen.

När den stora pumpen är i drift blir trycket 5,9 bar. Då trycket ligger på 5.9 bar under en viss tid stoppar den stora pumpen och den lilla går in. Trycket kan gå ner till ca 3,5 bar innan den stora pumpen går in igen. Trycket kan alltså variera speciellt under varma dagar/ Hans Andersson

12 8 maj

skickad 9 maj 2014 08:52 av Gunnarskår o Tegnérparkens Bevattningsförening [uppdaterad 9 maj 2014 08:54]

Efter några regniga dagar har vi lagat läckan under korsningen Köverudsv/Florav.

Startade pumpen 11:45

11 5 maj

skickad 6 maj 2014 00:07 av Gunnarskår o Tegnérparkens Bevattningsförening

Vi har grävt fram ledningen under korsningen Klöverudsv/Florav. med hjälp av en grävare och handkraft.

Läckan fanns i en ledningsskarv strax ovanför fjärrvärmeledningen (?).

Reservdel (muff) är beställd hos Dahl (fanns inte i lager).

Vi räknar med att laga läckan den 6 maj.

Floravägen är avspärrad öster om Klöverudsv.

10 2 maj

skickad 2 maj 2014 07:41 av Gunnarskår o Tegnérparkens Bevattningsförening [uppdaterad 2 maj 2014 07:42]

Ang. korsningen Klöverudsv/Florav

Vi har identifierat vår ledning på båda sidor om korsningen

Grävningstillstånd har erhållits

Avspärrningsmaterial har hämtats

Nu väntar vi på en grävare som kan skära upp asfalt och blottlägga röret.

Känner Ni till en grävare som kan åta sig jobbet vore det bra - jag har några osäkra kontakter.

/Hans Tfn 519323

09 29 april

skickad 29 apr. 2014 08:09 av Gunnarskår o Tegnérparkens Bevattningsförening [uppdaterad 9 maj 2014 08:55]

Bytt kran på Klöverudsvägen 29. Läck 5

Pluggat ett uttag på Guntavägen 12 pga av icke betald avgift (2 år = 800 kr)

Varit i kontakt med kommunen för att få reda på vem som fått grävstillstånd för Fortums grävningar på Floravägen/Klöverudsvägen. Tyvärr finns ingen förteckning för den tid som är intressant för oss pga en försumlig fd anställd.

Fortum har ännu inte hört av sig.

HansA

08 28 april

skickad 29 apr. 2014 02:19 av Gunnarskår o Tegnérparkens Bevattningsförening [uppdaterad 29 apr. 2014 02:23]

Läckan på Klöverudsvägen 20 är tätad (efter 2 försök). - byte av rör. Drog igång pumpen kl 18:15 och stoppade den kl 20:50 eftersom det kom upp vatten i den förut rapporterade läckan under korsningen Floravägen/Klöverudsvägen.

Har varit i kontakt med kommunen - de har inte grävt närheten av korsningen.

Har varit i kontakt med Fortum som har grävt i området för eldragnings. De har lagt upp "ett ärende" och hör väl av sig så småningom (??).

HansA

07 27 april

skickad 27 apr. 2014 07:34 av Gunnarskår o Tegnérparkens Bevattningsförening

Läck 4. Klöverudsvägen 20

Stoppade pumpen kl 16:15. Läckan under Floravägen/Klöverudsvägen visade sig inte mellan kl 12:35 och 16:15.

06 26 april

skickad 26 apr. 2014 03:13 av Gunnarskär o Tegnérparkens Bevattningsförening [uppdaterad 27 apr. 2014 06:37]

Stopp kl 12:00. Vattenläcka (läcka 3) korsingen Floravägen- Klöverudsvägen.

Är det en läcka på vår ledning (under asfaltvägen) kommer stoppet att vara en längre tid. Är det en läcka på kommunens ledning kan vi köra igång ganska snart.

Tyvärr så är det "vår" läcka. Läckan finns under Floravägen. Är det nå'n som har kontakt med någon som har tillgång till en mindre grävmaskin och någon som kan skära i asfalt är jag mycket tacksam. Hör av Dig till mig (Hans Andersson) tfn 519323.

Vi har grävt lite vid sidan av vägen för att om möjligt lokalisera ledningsdragningen och läckan. Drog igång pumpen 27 april kl 12:35 för att återupptäcka läckan. Hittills (kl 15:30) har jag inte sett något vatten på gatan. Kommunen har varit och grävt i närheten av vår ledning - jag skall kontakta kommunen på måndag om det kan finnas något samband med det arbetet och "vår" läcka. Jag tänker stänga pumpen under kvällen.

05 24 april

skickad 24 apr. 2014 05:52 av Gunnarskär o Tegnérparkens Bevattningsförening

Lagat läckan Guntavägen 15 - bytt rör

Start kl 13:45.

04 23 april

skickad 23 apr. 2014 11:28 av Gunnarskär o Tegnérparkens Bevattningsförening

Stopp kl 20:15. Läcka 2 - Guntavägen 15

03 23 april

skickad 23 apr. 2014 03:45 av Gunnarskär o Tegnérparkens Bevattningsförening [uppdaterad 23 apr. 2014 03:49]

kl 12:30 Startat lilla pumpen. Vi får se hur länge lyckan står oss bi.

02 23 april

skickad 23 apr. 2014 03:43 av Gunnarskär o Tegnérparkens Bevattningsförening [uppdaterad 24 apr. 2014 05:54]

Floravägen 19. Lagat skadad kran - bytt T-koppling.

01 22 april

skickad 23 apr. 2014 03:42 av Gunnarskär o Tegnérparkens Bevattningsförening [uppdaterad 23 apr. 2014 03:46]

Lagt i rör - provkört. Hans A och Peter N