

## Driftinformation år 2016 Gunnarskär o Tegnérparkens Bevattningsförening

### 17 29 aug läcka 8

Stopp kl 10:30. Hammarö stadsnät har grävt av vår vattenledning som korsar Gyllenflyktsvägen. Ledningen är markerad på ritning som lämnats till Hammarö kommun./HansA  
Ledningen lagades av stadsnätet. Pump igång omkr kl 17 samma dag. /HansA

### 16 23 aug läcka 7

Stopp kl 14<sup>30</sup> Läcka 7 (Guntavägen 11). /HA  
Pumpen fjärrstoppades med hjälp av telefon och sms/HansA  
Start 16:30 Läckan är lagad. /HansA

### 15 9 aug

Trycket gick ned till 0 bar under natten. Pump 3 roterade och var mycket varm. Vatten i brunnen men tätt i röränden?? - jag vet inte  
kl 11 satte jag igång den stora pumpen med inställning auto - trycket gick snabbt upp till 6 bar. /HA

### 14 8 aug

Stopp kl 10:30 p.g.a. rapporterad läcka - Klöverudsvägen 21 . Start av pump 3 kl 16:00 .  
Läckan finns på det interna slangnätet och åtgärdas av fastighetsägaren.  
/HansA

### 13 20 juni Start

**Läcka 6** har tätats av Hammarö kommun men grävarbete och demontering av felaktig lagning har utförts av Håkan F och Hans A. Räkning på vårt arbete borde skickas till kommunen.  
Pump 2 startades kl 14. /HA

### 12 18 juni läcka 6

18 juni stoppades pump 3 kl 12:30 p.g.a. av läcka i **huvudledningen** invid korsningen Gyllenflyktsvägen/Egnahemsvägen. Den kan ta tid att laga/HansA  
Vi har grävt fram ledningen. Det visade sig att läckan var i en lagning som kommunen har gjort i samband med att de grävt för en avloppsbrunn i mars 2016.  
Kommunens jour är kontaktad. Lagningen kan ske tidigast under måndagen. /HansA

### 11 7 juni start

Röjt runt intaget så gott vi (Håkan F och Hans A) kunde.  
Startade pump 3 (ca kl 15) efter flera försök. Trycket var 5,8 bar då vi lämnade platsen. /HansA

### 10 6 juni stopp

Pumpen har tydligen gått vattenlös (dvs torr) varför den inte pumpade ut vatten. Vi måste rensa galler och därefter sätta igång pumpen igen. Hoppas att det hjälper. Jag stängde pumpen ca kl 20. Pumpen hade väl gått tom i ca 2 timmar innan dess. /HansA

### 09 23 maj start

Läcka 5 lagad. Start pump 3 kl 12:45.

### 08 22 maj läcka 5

Stopp kl 11:40 Axelssonsvägen 25.

### 07 1 maj start

**Start** pump 3 ca kl 11:30. Läck 4 åtgärdades av fastighetsägaren igår.

### 06 29 april läcka 4

14:30 **Start** pump 3. Tryck 5,4 bar

**Stopp** kl. 19:00 (6 bar) p.g.a. av **läcka 4** Klöverudsvägen 4 (kommer att lagas av fastighetsinnehavaren). /HA

### 05 28 april

Läck 3 är åtgärdad och pump 3 startades kl 14 men måste stoppas kl 16:40 p.g.a. att åtgärdad läcka inte blev tät.

### 04 24 april läcka 3

Läck 1 är lagad av fastighetsinnehavaren.

Hos läcka 2 har en ny kran installerats.

Pump 3 **startades** kl 14:200/HA.

Pump 3 **stoppades** kl 15:05. (2,5 bar).

**Läck 3.** Gyllenflyktsv 29 (grävolycka?).

### 03 23 april läcka 2

23 april. Guntavägen 19. Egen koppling som spruckit i en anslutning. Pumpen står p.g.a. läcka 1.

### 02 23 april läcka 1

23 april. Egnahemsvägen 24. Läckan lagas av innehavaren. Pumpen stoppades vid 1-tiden (Tryck 1,5 bar).

### 01 23 april start

Under lördag f.m. den 23 april var vi 5 st som hjälptes åt att lägga i rör och att starta pump3. Det var svårt att få upp trycket. Trycket blev bara 1,5 bar (börvärde = 6 bar). /HA