


Gunnarskär-Tegnerparkens bevattningsförening

Anteckningar


| | | |
|---------------------------|--|---|
| Art | Styrelsemöte | |
| Plats | Café August | |
| Datum | 2015-02-11 | |
| Deltagare | Staffan Westin (ordf.) Lennart Ståhl Jan-Erik Strandberg John Johansson (kassör) Tommy Zetterqvist Hans Andersson (sekr.) Sune Reinedahl Hans Englund Håkan Forsberg Peter Läth Lars-Erik Boström | |
| Ej närvarande | Peter Nyrell | |
| 1 Mötets öppnande | Ordförande hälsade deltagarna välkomna och öppnade styrelsemötet. | |
| 2 Justeringsman | Lennart Ståhl valdes, att tillsammans med ordföranden justera protokollet | |
| 3 Föreg. protokoll | Anteckningar från föregående möte (2014-12-11) gicks igenom – inga kommentarer. | |
| 4 Vinterrapport | <p>Beslutades att inkaffa en ny pump (<i>Grundfos pump CRE 32 inkl trycksensor</i>) som ersättning för pump 1 som havererat. Jan-Erik Strandberg och Hans Englund skall sondera var en sådan pump förmånligast kan införskaffas. Totalsumma för pump och installation får inte överskrida 100 tkr.</p> <p>En arbetsgrupp för pumpbytesprojektet utsågs bestående av Jan-Erik Strandberg (<i>sammankallande</i>), Hans Englund och Hans Andersson.</p> <p>Vi skall ta reda på om det finns resurspersoner i föreningen som kan vara behjälplig i arbetet.</p> <p>Avloppsledning från pumphuset skall grävas fram och lagas. "Frivilliga" grävare var Håkan Forsberg, Peter Läth, Lennart Ståhl och Hans Andersson</p> | J-ES, Hans E, Hans A |
| | | Håkan F, Peter L, Lennart S Hans A |

- 5 Ekonomi** John Johansson gick igenom Resultatrapport och Balansrapport. Årets förlust blev 15 388,43 kr Bilaga 1 och 2
- 6 Förvaltningsberättelse** Hans A läste upp förvaltningsberättelsen som godkändes och undertecknades av styrelseledamöterna.
- 7 Förslag till årsmötet**
- Brukningsavgiften föreslås höjas från 500 kr till 550 kr/år.
 - Anslutningsavgift föreslås till 3 000 kr (*oför.*).
 - Anslag till styrelsearbetet inkl. WEB-ansvarig föreslås till 16 000 kr (*oför.*).
 - Ny ordförande skall föreslås eftersom Staffan W vill avgå.
- 8 Timersättning** Styrelsen förslår 150 kr/tim (*oför.*) för arbetsinsatser för anläggningens drift.
- 9 Årsmötet**
- Dag: 5 maj 2015
Tid: kl. 19
Plats: Kilnegården
Medverkan: Emil Florell, Hammarö kommun, kommer att informera om sophantering.
- 10 Drift 2015** Anläggningen skall tas i drift vid månadskiftet april/maj och tas ur drift vid månadskiftet sept./okt.
- 11 Hemsidan** Lars-Erik Boström informerade om hemsidan som fungerat bra under året.
- 12 Övriga frågor** Inga
- 13 Avslutning** Ordföranden tackade deltagarna och avslutade mötet. Efter mötet intogs mat i restaurangen

Vid protokollet:


Hans Andersson
(Sekr.)

Justeras:


Staffan Westin
(Ordf.)


Lennart Ståhl
(Justeringsman)

Gunnarskär och Tegnérparkens bevakningsförening,
Ekonomisk förening, Skoghall

Förvaltningsberättelse 2014

För Gunnarskär och Tegnérparkens bevakningsförening, Ekonomisk förening räkenskapsåret
2014 01 01 – 2014 12 31.

Gunnarskär och Tegnérparkens bevakningsförening är fördelad på 231 andelar och är belägen
i Hammarö kommun. Två av uttagen är plomberade och medlemskapen är vilande.

Bevakningen sköts växelvis av tre pumpar i ett särskilt pumphus.

Ledningsnätet grenar ut sig med ca 5 km rör i olika grovlekar inom området norr
Hovlandavägen, söder Tegnervägen, öster Gunnarskärsvägen och väster Baldersvägen samt
16 fastigheter öster om Tegnérparken till och med Turessons väg.


Tillsyn och skötsel samt reparation av pumphus, el-anläggning och rörledningar har utförts på
frivillig väg.

En av de två stora pumparna (pump1) har havererat under året och bör bytas ut.

Anläggningen startades den 23 april. Under säsongen har vi haft 2 större läckor under
asfalterad väg (stopp under 14 dagar) och 5 mindre läckor. Under ca 2 veckor har trycket varit
lågt. Anläggning blåstes och lades i vintervila den 28 sept.

Resultatet av föreningens verksamhet vid årets slut framgår av särskild balans- och
resultaträkning. Styrelsens förslag är att årets förlust, 15 388,43 kr balanseras i ny räkning.

Skoghall den 11 feb. 2015



Staffan Westin



John Johansson



Hans Andersson



Peter Låth



Jan-Erik Strandberg



Lennart Ståhl



Tommy Zetterqvist

Resultatrapport

Preliminär

Räkenskapsår: 14-01-01 - 14-12-31

Resultatenhet: Hela företaget

Period: 14-01-01 - 14-12-31

| | Perioden | Period fg år |
|--|------------|--------------|
| Intäkter | | |
| Klass 30 | | |
| 3051 Avgifter | 115 000,00 | 92 000,00 |
| S:a Klass 30 | 115 000,00 | 92 000,00 |
| S:a Intäkter | 115 000,00 | 92 000,00 |
| Direkta kostnader | | |
| 4129 Övriga kostnader | -6 478,60 | -5 116,80 |
| 4894 Styrelsearvoden | -16 000,00 | -16 000,00 |
| 4895 Årsmöteshandlingar | -380,00 | -380,00 |
| 4896 Årsmöteskostnader | -1 085,57 | -1 444,84 |
| 4988 Revisionsarvoden | -2 000,00 | -2 000,00 |
| S:a Direkta kostnader | -25 944,17 | -24 941,64 |
| Bruttovinst | 89 055,83 | 67 058,36 |
| Personalkostnader | | |
| 7130 Ersättning utförda tjänster | -15 025,00 | -21 850,00 |
| 7331 Skattefria bilersättningar | -148,00 | -8,00 |
| 7510 Sociala avgifter | -3 075,00 | -3 455,00 |
| S:a Personalkostnader | -18 248,00 | -25 313,00 |
| Övriga kostnader | | |
| 5020 El | -24 206,00 | -25 785,00 |
| 5170 Reparation, underhåll | -37 794,00 | -6 758,00 |
| 5420 Dataprogram | -1 265,00 | -1 200,00 |
| 5612 Försäkringar | -8 572,00 | -8 900,00 |
| 6020 Bankkostnader | -2 596,50 | -3 345,50 |
| S:a Övriga kostnader | -74 433,50 | -45 988,50 |
| Resultat före avskrivningar | -3 625,67 | -4 243,14 |
| Avskrivningar | | |
| 7820 Avskrivningar | -12 213,00 | -12 213,00 |
| S:a Avskrivningar | -12 213,00 | -12 213,00 |
| Resultat efter avskrivningar | -15 838,67 | -16 456,14 |
| Finansiella intäkter | | |
| 8311 Ränteintäkter | 452,22 | 1 220,51 |
| 8000 Räntekostnader | -1,98 | 0,00 |
| S:a Finansiella intäkter | 450,24 | 1 220,51 |
| Resultat efter finansiella intäkter och kostnader | -15 388,43 | -15 235,63 |
| Resultat före bokslutsdispositioner och skatt | -15 388,43 | -15 235,63 |
| Resultat före skatt | -15 388,43 | -15 235,63 |
| Skatt | | |
| 8910 Skatter | 0,00 | 1 098,00 |
| S:a Skatt | 0,00 | 1 098,00 |
| Nettoresultat | -15 388,43 | -14 137,63 |
| 8999 Årets resultat | 15 388,43 | 14 137,63 |

Balansrapport

Preliminär

Räkenskapsår: 14-01-01 - 14-12-31

Resultatenhet: Hela företaget

Period: 14-01-01 - 14-12-31

| | Ing balans | Period | Utg balans | |
|---|-----------------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| TILLGÅNGAR | | | | |
| Anläggningstillgångar | | | | |
| Materiella anläggningstillgångar | | | | |
| 1110 | Bevattningsanläggning | 61 063,00 | 0,00 | 61 063,00 |
| 1111 | Avskrivning bevattningsanläggning | -24 426,00 | -12 213,00 | -36 639,00 |
| S:a Materiella anläggningstillgångar | | 36 637,00 | -12 213,00 | 24 424,00 |
| S:a Anläggningstillgångar | | 36 637,00 | -12 213,00 | 24 424,00 |
| Omsättningstillgångar | | | | |
| Fordringar | | | | |
| 1521 | Årsavgifter | 1 600,00 | -1 600,00 | 0,00 |
| 1700 | Förutbet. kostn/uppl. intäkter | 5 425,00 | 71,00 | 5 496,00 |
| S:a Fordringar | | 7 025,00 | -1 529,00 | 5 496,00 |
| Kassa och bank | | | | |
| 1920 | Plusgiro | 835,21 | 12 375,15 | 13 210,36 |
| 1930 | Sparkassekonto | 41 582,29 | -14 543,01 | 27 039,28 |
| 1950 | Kapitalkonto 1164 42 00791 | 89 727,86 | 292,23 | 90 020,09 |
| 1960 | Skattekonto | 1 098,00 | 63,00 | 1 161,00 |
| S:a Kassa och bank | | 133 243,36 | -1 812,63 | 131 430,73 |
| S:a Omsättningstillgångar | | 140 268,36 | -3 341,63 | 136 926,73 |
| S:A TILLGÅNGAR | | 176 905,36 | -15 554,63 | 161 350,73 |
| EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER | | | | |
| Eget kapital | | | | |
| 2060 | Andelskapital | -276 000,00 | 0,00 | -276 000,00 |
| 2061 | Reservfond | -54 218,09 | 0,00 | -54 218,09 |
| 2062 | Balanserat resultat | 140 826,90 | 14 137,63 | 154 964,53 |
| 2069 | Årets resultat | 14 137,63 | 1 250,80 | 15 388,43 |
| S:a Eget kapital | | -175 253,56 | 15 388,43 | -159 865,13 |
| Kortfristiga skulder | | | | |
| 2440 | Leverantörsskulder | -1 651,80 | 166,20 | -1 485,60 |
| S:a Kortfristiga skulder | | -1 651,80 | 166,20 | -1 485,60 |
| S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER | | -176 905,36 | 15 554,63 | -161 350,73 |
| BERÄKNAT RESULTAT*** | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Driftinformation år 2014 Gunnarskår o Tegnérparkens Bevattningsförening

01 22 april

Lagt i rör - provkört. Hans A och Peter N

02 23 april

Floravägen 19. Lagat skadad kran - bytt T-koppling.

03 23 april

kl 12:30 Startat lilla pumpen. Vi får se hur länge lyckan står oss bi.

04 23 april

Stopp kl 20:15. Läck 2 - Guntavägen 15

05 24 april

Lagat läckan Guntavägen 15 - bytt rör
Start kl 13:45.

06 26 april

Stopp kl 12:00. Vattenläcka (läcka 3) korsningen Floravägen- Klöverudsvägen.

Är det en läcka på vår ledning (under asfaltvägen) kommer stoppet att vara en längre tid. Är det en läcka på kommunens ledning kan vi köra igång ganska snart.

Tyvärr så är det "vår" läcka. Läckan finns under Floravägen. Är det nå'n som har kontakt med någon som har tillgång till en mindre grävmaskin och någon som kan skära i asfalt är jag mycket tacksam. Hör av Dig till mig (Hans Andersson) tfn 519323.

Vi har grävt lite vid sidan av vägen för att om möjligt lokalisera ledningsdragningen och läckan. Drog igång pumpen 27 april kl 12:35 för att återupptäcka läckan. Hittills (kl 15:30) har jag inte sett något vatten på gatan. Kommunen har varit och grävt i närheten av vår ledning - jag skall kontakta kommunen på måndag om det kan finnas något samband med det arbetet och "vår" läcka. Jag tänker stänga pumpen under kvällen.

07 27 april

Läck 4. Klöverudsvägen 20

Stoppade pumpen kl 16:15. Läckan under Floravägen/Klöverudsvägen visade sig inte mellan kl 12:35 och 16:15.

08 28 april

Läckan på Klöverudsvägen 20 är tätad (efter 2 försök). - byte av rör. Drog igång pumpen kl 18:15 och stoppade den kl 20:50 eftersom det kom upp vatten i den förut rapporterade läckan under korsningen Floravägen/Klöverudsvägen.

Har varit i kontakt med kommunen - de har inte grävt närheten av korsningen.

Har varit i kontakt med Fortum som har grävt i området för el dragning. De har lagt upp "ett ärende" och hör väl av sig så småningom (??).

HansA

09 29 april

Bytt kran på Klöverudsvägen 29. Läck 5

Pluggat ett uttag på Guntavägen 12 pga av icke betald avgift (2 år = 800 kr)

Varit i kontakt med kommunen för att få reda på vem-som fått grävstillstånd för Fortums grävningar på Floravägen/Klöverudsvägen. Tyvärr finns ingen förteckning för den tid som är intressant för oss pga. en försumlig f.d. anställd.

Fortum har ännu inte hört av sig.

HansA

10 2 maj

Ang. korsningen Klöverudsv/Florav

Vi har identifierat vår ledning på båda sidor om korsningen

Grävningstillstånd har erhållits

Avspärrningsmaterial har hämtats

Nu väntar vi på en grävare som kan skära upp asfalt och blottlägga röret.

Känner Ni till en grävare som kan åta sig jobbet vore det bra - jag har några osäkra kontakter.

/Hans Tfn 519323

11 5 maj

Vi har grävt fram ledningen under korsningen Klöverudsv/Florav. med hjälp av en grävare och handkraft.

Läckan fanns i en ledningsskarv strax ovanför fjärrvärmeledningen (?).

Reservdel (muff) är beställd hos Dahl (fanns inte i lager).

Vi räknar med att laga läckan den 6 maj.

Floravågen är avspärrad öster om Klöverudsv.

12 8 maj

Efter några regniga dagar har vi lagat läckan under korsningen Köverudsv/Florav.

Startade pumpen 11:45

13 12 juli kl 11:30

Pga. av lågt tryck i systemet med enbart den lilla pumpen lade vi ner rör och startade den stora pumpen.

När den stora pumpen är i drift blir trycket 5,9 bar. Då trycket ligger på 5.9 bar under en viss tid stoppar den stora pumpen och den lilla går in. Trycket kan gå ner till ca 3,5 bar innan den stora pumpen går in igen.

Trycket kan alltså variera speciellt under varma dagar/ Hans Andersson

14 25 juli ca kl 11

Stopp. Omkring kl 11 och en stund framöver kommer pumparna att stoppas för åtgärd av koppling hos en kund/HansA

15 25 juli

Vid stopp av pumparna upptäcktes att den stora pumpen läckte och delvis fyllde pumphuset med vatten.

Den lilla pumpen startades 11:45 men den kommer inte att hålla trycket speciellt högt. Återkommer med åtgärder då jag vet något/HansA

Efter att ha rensat avloppet i pumphuset har vi kört igång den stora pumpen (kl 13:00) igen - trots att den läcker något./HansA

16 27 juli ca kl 12

Stopp. Vi kommer att stoppa pumparna tillfälligt för rensning av kran? -typ "stop and go". Inga problem - det regnade 14 mm i natt.

Det blev inte bara "stop and go". Säkringar till den stora pumpen utlöser ideligen. Vi kan därför, för tillfället, endast köra den lilla pumpen som ger ca 2 bars tryck/HansA

17 29 juli

Som ni märker är det dåligt tryck i anläggningen, vilket beror på att det är bara den lilla pumpen som går. Vi måste ersätta mjukstartaordningen till den stora pumpen eftersom säkringen utlöser vid start av den stora pumpen. "Anordningen" - vad den nu kan heta - är beställd./HansA

18 1 aug

Reservdelen till mjukstarten till den stora pumpen kommer inte förrän till måndag så vi får dras med det låga trycket ett tag till.

Det vore bra om ni stänger kranar som inte behöver vara öppna t ex vattenspridare./HansA

19 4 aug

Igår (den 3 aug) stoppades den lilla pumpen pga av att den gav dåligt tryck (ca 0.5 bar) -varför den inte gav tryck är oklart. Som tur var regnade det kraftigt under dagen (74 mm).

Idag har reservdelen för mjukstart av den stora pumpen kommit och ska kopplas in under dagen./HansA

Säkringarna löste ut till den stora pumpen (pump 1) trots installation av ny mjukstart anordning. Efter stor möda och besvär startades den andra stora pumpen (Pump2) ca kl 14/HansA

20 8 aug kl 8:00

Pumpen (Pump 2) stoppades pga befarat läckage i korsningen Gyllenflyktsvägen och Egnahemsvägen/HansA

Läckan beror på "vårt" vatten. Trots läckan körde jag igång pumpen kl 13:30 - det läckande vattnet rinner så fint ned i en brunn.

Jag tänker stanna pumpen under kvällen eller om läckan förvärras. Åtgärd kan inte vidtas förrän under måndagen/HansA

Stoppade pumpen kl 21:20 - tänker starta den i morgon igen /HansA

21 9 aug

JStartade pump 2 kl 10:50 trots läckan (tryck ca 6 bar) - kommer att stänga av den i kväll/HansA

Stoppade pump2 kl 21:45 - det regnar 4 mm)/HansA

22 10 aug

Startade pump 2 kl 10:45 och låter den gå under dagen.

I morgon kommer vi att gräva i korsningen Gyllenflyktsvägen och Egnahemsvägen för att lokalisera läckan som befaras ligga under Egnahemsvägen - i så fall måste vi gräva upp asfalt för att komma åt att tätta läckan. Kom gärna med spade och delta/HansA

Stoppade pump2 ca kl 23.

23 11 aug

Idag har vi grävt upp och frilagt röret under Egnahemsvägen. Vi har inte kunnat identifierat läckan under skyddsroren som är svåra att förflytta. Arbetet fortsätter i morgon/HansA

Vi har även fått igång den mindre pumpen (Pump3) - så vi har nu två fungerande pumpar - det gäller "bara" att tätta läckan/HansA

24 13 aug

Vi har lagt läckan under Egnahemsvägen men när vi startade pumpen så formligen sprängdes ledningen i närheten av lagningen - så fortsatt stopp i anläggningen. Vi måste investera i rör och ytterligare en muff. I morgon hoppas vi.

25 15 aug

Start kl 15:45 (den lilla pumpen)

De besvärliga läckorna under Egnahemsvägen är äntligen lagade - städning återstår/Hans A

26 20 aug

Vi kommer att stoppa pumpen vid 15-tiden för att koppla in en ny kran - det tar kanske någon timme/HansA
Det tog lite längre tid. Vi startade pumpen på fredag (22 aug) e.m./HansA

27 28 sept

Pumpen stoppades för säsongen kl 19:00

28 29 sept

Anläggningen blåstes med hjälp av en kompressor och insugningsrören har tagits upp inför vintern./HansA

ÅRET 2014 I SAMMANDRAG

| | | |
|--------|---|-------------------------|
| 22-apr | Lagt i rör - provkört. Hans A och Peter N | |
| 23-apr | Floravägen 19. Lagat skadad kran - bytt T-koppling Startat lilla pumpen Läcka Guntav 15 | |
| 24-apr | Start igen | |
| 26-apr | Läcka korsningen Florav/Klöverudsv under vägen | |
| 27-apr | Läcka Klöverudsv 20 (Stopp ca 1 dygn) | |
| 29-apr | Stopp | |
| 08-maj | Lagat läckan i korsningen Florav/Klöverudsv Startad pumpen | Stopp 9 dagar |
| 12-jul | Kört igång den stora pumpen pga att den lilla gav dåligt tryck | Dåligt tryck ca 1 vecka |
| 25-jul | Den stora pumpen läcker vatten in i pumphuset | |
| 27-jul | Säkringar till den stora pumpen löser ut. Fel på mjukstarten? Lågt tryck tills vidare med den lilla pumpen. | Dåligt tryck ca 1 vecka |
| 04-aug | Den andra stora pumpen kördes i gång | |
| 08-aug | Läcka under korsningen Gyllenflyktsvägen och Egnahemsvägen | |
| 10-aug | Stoppade pump 2 -lagade läckan under Gyllenflyktsvägen och Egnahemsvägen | Stopp 5 dagar |
| 15-aug | Startade den lilla pumpen som nu fungerar tillfredsställande | |
| 20-aug | Stoppade för att koppla in en ny kran:start 22 aug | |
| 28-sep | Stopp för säsongen | |
| 29-sep | Blåsning av anläggningen och upptag av insugningsrör | |

159 dagar

Stopp
Lågt tryck

14 9%

14 9%

18%

*7 läckor**U*



Lindblad AB
Pumpar & Elmotorer

Offert nr: **7533**

Offertdatum 2015-02-09
Leveranssätt Lämpligaste
Leveransvillkor Fritt vårt lager
Betaltvillkor 30 dagar
Leveranstid 4-6 Arbetsveckor

Gunnarskärs&Tegnerparkenbev.

Jan -Erik Strandberg
Boqvistvägen 9
663 33 SKOGHALL

Ert referensnr

Vår referens

| Specifikation | Pris | Rabatt | Antal | Summa |
|--------------------------------------|----------|--------|-------|----------|
| Grundfospump CRE 32 inkl trycksensor | 78.500kr | | 1 | 78.500kr |
| Grundfospump CRE 20 inkl trycksensor | 54.500kr | | 1 | 54.500kr |

Åtgärder

Notering: Begärd driftpunkt 6 bar 30m3
CRE 32 klarar önskad driftpunkt klarar även 40m3 vid 6 bar
CRE 20 klarar endast 28 m3

Arbetskostnad 0kr

Resekostnad

Dröjsmålsränta; 18%

Offerten giltig t.o.m. 2015-03-11

Momspliktigt belopp 133.000kr

Frakt

Moms 33.250kr

med vänlig hälsning

Slutsumma att betala inkl moms 166.250kr

Elektra Lindblad AB

| | | | | | | |
|-----------------|-----------------|------------|------------|-----------|-------------|------------------------|
| Postadress | Gatuadress | Telefon | Telefax | Bankgiro | Postgiro | Org. nr |
| Box 5255 | Lantvärnsg.7 | 054-101390 | 054-185613 | 5349-3128 | 635 42 73 2 | 556118-0398 |
| 650 05 Karlstad | 652 21 Karlstad | | | | | Vi innehar F-skattedel |