

Gunnarskär-Tegnerparkens bevattningsförening

Anteckningar

Art	Styrelsemöte	
Plats	Clevegården	
Datum	2016-11-29	
Deltagare	Jan-Erik Strandberg (ordf) John Johansson (kassör) Tommy Zetterqvist Hans Andersson (sekr) Håkan Forsberg Peter Läth Sune Reinedahl Hans Englund Peter Nyrell	
Ej närvarande	Lennart Ståhl	
Övriga deltagare	Lars-Erik Boström (revisor och WEB-ansvarig) Ann-Greth Dahl Karlsson (revisorssuppleant). Staffan Westin (valberedning) Göran Westberg (valberedning)	
1. Mötets öppnande	Ordförande hälsade deltagarna välkomna och öppnade styrelsemötet.	
2. Justeringsmän	Ann-Greth Dahl Karlsson valdes att, tillsammans med ordföranden, justera protokollet.	
3. Föregående protokoll	<p>Styrelsemötet 2016-02-10 och årsmötet 2016-04-06:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pumphusets tak är inte åtgärdat pga att tillfrågad byggfirma inte har gjort det de lovat. Jan-Erik ska tillfråga om pensionärer kan utföra jobbet. J-E S • Avloppet från pumphuset har ännu inte försetts med ett svep. Hans A • Utbyggnad av båthamnen verkar ligga i träda. J-E S • Jan-Erik S ska se över el abonnemang. J-E S • Fjärrstyrning av pumpar är installerad. J-E S • Utrangerade pumpar ska läggas ut för försäljning. J-E S • Jan-Erik ska testa om säkringen kan sänkas till 25 A (ej 20 A som sas i årsmötesprotokollet), J-E S • Villkor för utträde och återinträde i föreningen skall tas upp vid årsmötet 2017. En kostnad mellan 150 kr och 1500 kr föreslogs som återinträdesavgift. 	
4. Återblick 2016	<ul style="list-style-type: none"> • Anläggningen togs i drift 23 april (5 medlemmar deltog vid idrifttagningen). Pumparna stoppades för säsongen den 6 okt. Anläggningen blåstes den 15 okt. • Under säsongen inträffade 8 läckor vara 2 st orsakade av Hammarö kommun. En faktura för föreningens kostnad (2 275 kr) skickades till Hammarö kommun som efter 	

	<p>mycket lång tid och efter upprepade försök att få kontakt med handläggaren svarade att de inte tänkte betala. Jan-Erik ska kontakta Johan Rosqvist (Hammarö kommun) för diskussion ang. fakturan och rensning av diket i närheten av vår brunn.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Den 6 juni gick pump 3 torr pga dåligt vatteninflöde till brunnen. Håkan och Hans rensade runt brunnen. Pump 3 startades och fungerade (5,8 bar). • 7 juli sattes pumparna i läget "auto" varvid den stora pumpen gjorde huvudarbetet. • I aug kopplades fjärrstyrning av pumparna in. • I stort sett har året varit förhållandevis bekymmersfritt. 	J-E S
5. Elförbrukning	Elkostnad under året: 20 078 kr.	
6. Pumpstatus	Pump 2 och pump 3 är OK Pump 1 är kaputt.	
7. Arbetsinsatser 2016	Kostnad för arbetsinsatser under säsongen 7 386 kr se bilagan.	Bilaga
8. Arvoden m.m.	<p>Årsmötet 2016 beslutade att styrelsen får ett arvode av 16 000 kr att fördelas inom sig. Styrelsen beslutade att arvodet ska fördelas på följande sätt:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ordf 3 500 kr • Kassör 8 000 kr • Sekr 3 500 kr • Webansvarig 1 000 kr <p>Revisorerna ska få ett arvode på 1 000 kr/revisor.</p> <p>Dessutom ska kassör och sekr erhålla 500 kr var, för utdelning av fakturor resp. kallelser.</p>	
9. Kassörens återblick	<ul style="list-style-type: none"> • 3-4 st har inte betalat årsavgift. De ska få påminnelser. • Hans Westerlund, Klöverudsvägen 25, har av sagt sig medlemskap. Hans A pluggar uttaget. 	John J HansA
10. Hemsidan	Lars-Erik Boström informerade om hemsidan.	
11. Årsmöte 2107	<ul style="list-style-type: none"> • Årsmötet 2017 föreslogs till den 5 april kl 19:00 på Kilenegården • Det föreslogs att stadsnätet eller bredbandshjälpen ska informera oss vid årsmötet. 	
12. Valberedning	Valberedningen verkar inte ha några problem att fylla styrelseuppgifterna. Inga avhopp.	

13. Nyckelinventering	Ingen av de närvarande saknar nyckel. Beslutades att alla nyckelinnehavare ska kunna utnyttja fjärrstyrning av pumparna. HansA skickar ut koderna.	HansA
14. Nya fastighetsanslutningar	De nya fastigheterna mellan Hovlandavägen och båthamnen kan om de vill ansluta sig till vår anläggning till en kostnad av 1 500 kr. Föreningen gör ett avstick från huvudledningen med avstängningsventil. Därefter får husägarna dra ledningar på egen bekostnad. HansA meddelar den tomtägare som visat intresse.	HansA
15. Pumphuset	Se under rubriken föreg. protokoll.	
16. Grävning runt brunnen	Området runt vår brunn behöver rensas från vass och förmultnad vass vilket hindrar inflöde av vattnet till brunnen. Jan-Erik S tar upp detta vid samtal med kommunen. Om detta inte lyckas kan Peter Läth kontakta UTAB för grävarbete. <i>Underhållsrensning av dike som inte påverkar fisket behöver inte anmälas enligt 11 kap 9 § miljöbalken</i>	J-E S Peter L
17. Övrig fråga	Två fastigheter (Guntavägen 7 och 9) har dåligt tryck. Detta ska åtgärdas under nästa år. Många frivilliga var villiga att gräva och åtgärda felet.	
18. Avslutning	Ordföranden tackade deltagarna och avslutade mötet varefter en smörgåstårta, dryck och kaffe med pepparkaka åtnjöts (<i>styrelse-arvode</i>)	

Vid protokollet:


Hans Andersson

Justeras:


Jan-Erik Strandberg (ordf)


Ann-Greth Dahl Karlsson

Driftinformation och arbetsinsatser 2016

Bilaga

Datum	start	stopp	Anteckning	Arbetstimmar			Bil (km)	
				Hans A	HåkanF	J-E S	Hans A	J-E S
20-apr			Förberedelse före start	1			25	
23-apr	13:30		Start. 5 st hjälptes åt att lägga i rör och starta pump 3	Ingen ersättning för arbetsinsatserna				
23-apr		15:30	Läcka 1 Egnahemsvägen 24 Läcka 2 Guntavägen 19	1				
24-apr	14:20	15:05	Bytt kran läcka 2 Läcka 3 Gylleflyktsv 29	1			25	
29-apr	14:30	19:00	Grejat vid läcka 3, Läcka 4, Klöverudsvägen 4	1	1			
01-maj	11:30			0,5				
22-maj		11:40	Läcka 5 Axelssonsv 25					
23-maj	12:45		Läckan lagad. Bytt koppling vid röranslutningen	2	2		25	
06-jun		20:00	Stopp pga att pumpen gått torr	0,5				
07-jun	15:00		Rensat runt intaget och startat pump 3 efter flera försök. Tryck 5,8 bar.	1,5	1,5			
18-jun		12:30	Läcka 6 på huvudledningen korsningen Egnahemsv/Gyllenflyktsv. Orsak - en bristfällig lagning utförd av kommunen	1,5	1,5			
20-jun	14:00		Grävarbete och demontering av den felaktiga lagningen. Lagningen utfördes av Hammarö kommun.	4,5	4,5			
07-jul			Drift av pumparna sattes i läget "auto" dvs den stor pumpen utför huvudarbetet			2		6
08-aug		10:30	Rapporterad läcka - Klöverudsvägen 21. Läckan finns på det interna slangnätet. Åtgärdas av fastighetsägaren	0,5				
		16:00	Stängde av huvudkranen till fastighetsägaren. Startade pump 3	0,5				
09-aug	11:00		Pump 3 gick varm men gav inget tryck. Satte igång den stora pumpen med inställningen "auto" Trycket gick snabbt upp till 6 bar.	0,5				
14-aug			Fjärrstyrning av pumpar			4		
17-aug			Fjärrstyrning av pumpar			7		
22-aug		14:30	Läcka 7. Guntavägen 11	1				
		16:30	Läckan är lagad					
29-aug		10:30	Läcka 8. Hammarö stadsnät har grävt av vår ledning som korsar Gyllenflyktsvägen.	0,5				
06-okt			Stopp av pump och dränering av systemet	0,5				
15-okt			Upptagning av rör och blåsning	2	2	2		60
				20	12,5	15	75	66
				3 000 kr	1 875 kr	2 250 kr	139 kr	122 kr

Summa **7 386 kr**

18,5 kr/mil