

Rutin för brandvakt och utrymning vid Lerum BK's publika arrangemang i Vättlehallen Lerum

Senast uppdaterad 2013-12-28

Utformad i enlighet med krav i AFS 2001:1 Systematiskt arbetsmiljöarbete och AFS 2013:3 Arbetsplatsens utformning

Allmän information kring brandskyddet: Vättlehallen är försedd med rökdetektorer, gasdetektorer och brandknappar med direkt larm till räddningstjänsten. Vid behov av utrymning går ett hörbart larm i anläggningen och en inspelad röst meddelar via högtalaranläggningen att utrymning skall ske. Denna anläggning testas regelbundet av LMAAB's personal. För brandsläckning finns brandslangar och brandsläckare.

Inför arrangemanget:

- Tag kontakt med LMAAB's personal 0302-521912, informera om vilken dag du kommer att vara brandvakt samt ge dem ett mobilnummer som du kan nås på under arrangemanget.
- Orientera dig med Utrymningsplanen som är uppsatt vid entrén, placering av utrymningsvägar, återsamlingsplats, brandsläckare, brandknappar och brandslangar
- Kontrollera att utrymningsvägar inte är blockerade (LMAAB kontrollerar regelbundet att dörrarna går att öppna så det behöver brandvakten inte göra)
- Kontrollera att brandsläckningsutrustning inte är blockerad
- Kontrollera att tryckvisaren på brandsläckare står på grönt och är inspekterade regelbundet. (se till att brandsläckare som står på rött byts ut- detta genomförs regelbundet av LMAAB's personal men inför stora arrangemang skadar inte en dubbelkoll)

Under arrangemanget:

- Låt speaker informera om var utrymningsvägar och återsamlingsplats är placerade. Utrymningsvägar finns vid huvudentrén, till vänster via gymnastiksal, samt mittemot huvudentrén på andra långsidan. Återsamlingsplatsen är på parkeringen utanför ishallen.
- Tilldela några funktionärer ansvaret att i händelse av utrymning lotsa publiken mot utrymningsvägar och se till att utrymningsdörrar hålls öppna (för snabb utrymning, det tar längre tid om dörren måste öppnas flera ggr än om någon står och håller upp den)
- Informera funktionärer med ansvar för omklädningsrum att det ingår i deras ansvar att se till att åkare på isen och i omklädningsrummen utrymmer vid utrymningslarm (i händelse av brand/utsläpp av ammoniak).
- Rondera alternativt stå placerad med utsikt över hela anläggningen under tiden arrangemanget pågår.

I händelse av olycka som föranleder utrymning:

Identifierade risker som kan föranleda utrymning är brand respektive utsläpp av ammoniak från kylanläggning.

- Förinspelat meddelande spelas automatiskt upp om utrymning, vid detektering av rök/gas från detektorer.
- Se till att funktionärer i omklädningsrum har uppmärksammat att utrymning skall ske
- Undsätt personer i direkt fara om det kan ske utan att ytterligare personer skadas
- Larma räddningstjänst/ambulans, berätta varifrån du ringer (Vättlehallen, Stenkullen, Gråbovägen 19), vad som har hänt, be dem upprepa adressen för att vara säker på att de uppfattat rätt
- Försök släcka brand om det kan ske utan fara
- Kontrollera, om det kan ske utan fara, att alla personer utrymt anläggningen
- Se till att åkare och funktionärer räknas in vid återsamlingsplats, meddela eventuellt saknade till räddningstjänsten
- Avvakta vidare instruktioner från räddningstjänsten