



**BRANDSKYDDSARBETE**

**ÖJEBY IF**

**20140811**

**Huvudansvarig** Bo Jonsson, ordförande, tfn: 070-584 17 17  
**Brandskyddsansvarig:** Bo Jonsson, ordförande, tfn: 070-584 17 17  
**Fastighetsansvarig:** Bo Jonsson, ordförande, tfn: 070-584 17 17  
**Kontaktperson/fastighet:** Bo Jonsson, ordförande, tfn: 070-584 17 17

**Vid Brand:** Rädda personer i omedelbar fara  
Utrym byggnaden  
Larma Räddningstjänsten via SOS 112  
Släck om det kan ske utan risk, stäng dörrar

**Uppsamlingsplats:** Parkeringen utanför sporthallen

### **Brandskyddsrutiner:**

**Varje månad:** Prov av brandvarnare. Utförs vid varje månadsmöte.  
**Ansvarig:** Bo Jonsson, ordförande,

**Varje halvår:** Brandskyddskontroll enligt checklista  
**Ansvarig:** Bo Jonsson, ordförande,

**Varje år:** Extern besiktning av handbrandsläckare.  
Byte av batteri på brandvarnare.  
**Ansvarig:** Bo Jonsson, ordförande,

**Det är var och ens skyldighet att känna till brandskyddsinformation  
samt att informera tillfällig personal i samband med dennes arbetsstart.**

# CHECKLISTA - BRANDSKYDDSKONTROLL

|  | OK                       | ANM                      | KOMMENTAR | <u>ÅTGÄRD</u><br><u>DATUM</u> |
|--|--------------------------|--------------------------|-----------|-------------------------------|
| <b>1. UTRYMNINGSVÄGAR/NÖDUTGÅNGAR</b>                            |                          |                          |           |                               |
| a) Dörrar lätt öppningsbara utan nyckel                          | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | .....     | .....                         |
| b) Ej blockerade (framför eller utanför dörr)                    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | .....     | .....                         |
| c) Utrymningsskylt syns och belysning fungerar                   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | .....     | .....                         |
| d) Aktuell utrymningsplan finns uppsatt                          | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | .....     | .....                         |
| <b>2. BRANDLARM/UTRYMNINGSLARM</b>                               |                          |                          |           |                               |
| <input type="radio"/> a) Brandvarnare. Funktionskontroll         | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | .....     | .....                         |
| b) Autom. brandlarm. Kontroll enl. journal                       | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | .....     | .....                         |
| c) Utrymningslarm. Funktionskontroll                             | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | .....     | .....                         |
| <input type="radio"/> d) Manuella larmknappar, hela och fungerar | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | .....     | .....                         |
| <b>3. SLÄCKUTRUSTNING</b>  |                          |                          |           |                               |
| a) Handbrandsläckare/övrig släckutr. på plats                    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | .....     | .....                         |
| b) Tryckmätaren visar på grönt                                   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | .....     | .....                         |
| c) Ej blockerad  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | .....     | .....                         |
| d) Upphängning, skyltning  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | .....     | .....                         |
| e) Funktionskontroll av inomhusbrandpost                         | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | .....     | .....                         |
| <b>4. ÖVRIGA BRANDRISKER</b>                                     |                          |                          |           |                               |
| a) Kontroll inga blinkande lysrör                                | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | .....     | .....                         |
| b) Ingen bråte på spisplattor                                    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | .....     | .....                         |
| c) Halogenlampor (inget brännbart i närheten)                    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | .....     | .....                         |
| <input type="radio"/> d) Kontroll placering av levande ljus      | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | .....     | .....                         |
| e) Ordning och reda, städat runt byggnaden                       | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | .....     | .....                         |
| f) Containrar/sopkärl ej nära fasad (6m. regeln)                 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | .....     | .....                         |
| <input type="radio"/> g) EI-ledningar (ej skadade)               |                          |                          |           |                               |
| <input type="radio"/> h) Placering av brandfarlig vara           |                          |                          |           |                               |
| <b>5. SKYDDSUTRUSTNING</b>                                       |                          |                          |           |                               |
| a) Förbandslåda  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | .....     | .....                         |
| b) Brandfilt   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | .....     | .....                         |
| c) Nöddusch, ögondusch   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | .....     | .....                         |
| <b>6. ÖVRIGT</b>   |                          |                          |           |                               |
| a) Brandskyddsinformation lätt tillgänglig                       | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | .....     | .....                         |
| b) Branddörrar ej uppställda                                     | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | .....     | .....                         |
| <b>Kontroll genomförd av:</b>                                    |                          |                          |           |                               |
| <b>Datum:</b>  |                          |                          |           |                               |

14/11-16  
E

## ANSVAR & ORGANISATION

---

### Huvudansvarig:

Bo Jonsson, ordförande, tfn: 070-584 17 17

#### Ansvarar för:

- Kontrollera efterlevnaden av dokumentationen
- Uppföljning av brandskyddsarbetet

**Har ett genomgripande ansvar för  
det systematiska  
brandskyddsarbetet**

### Brandskyddsansvarig:

Bo Jonsson, ordförande, tfn: 070-584 17 17

#### Ansvarar för:

- Planera brandskyddsarbetet
- Genomförande av utrymningsövningar
  - Utföra kontroller
- Åtgärdande av brister
- Uppdatering av dokumentationen
- Information till hantverkare etc.

### Övrig personal:

#### Ansvarar för:

- Rädda, Larma, Släck, Utrymning
- Rapportera brister till brandskyddsansvarig

## UTBILDNING

---

Genomförda utbildningar ska dokumenteras.

### Brandskyddsansvarig

Ska ha erforderliga kunskaper för att kunna bedriva arbetet. Ska genomgå endags utbildning om förebyggande brandskyddsarbete vart 4:e år med start 2015

### All personal

Ska genomgå 1:a-hjälpenutbildning och utbildning i att hantera handbrandsläckare vart 4:e år.

### Utrymningsövning

Varje termin ska en utrymningsövning genomföras.

## INSTRUKTIONER OCH RUTINER

---

### Övriga instruktioner

- Vid heta arbeten (svetsning, kapning etc.) ska hantverkaren ha hetarbetscertifikat.
- Rökning får endast ske på avsedd plats.
- Anordnare av kvällsaktiviteter ska informeras om vilka rutiner som gäller.
- Övernattningar får endast ske i lokal som godkänts av räddningstjänsten.
- Tända ljus får endast användas vid högtider och då aldrig lämnas utan uppsikt.
- Lämpistol och andra riskkällor ska kontrolleras efter användning

# UTRYMMNINGSPPLAN

Utrymningsplanen (en bild) ska tydligt ange:

utrymningsvägar, nödutgångar och placering av släckutrustning.

Brandskyddsinformation kan placeras bredvid utrymningsplanen vid entrén eller på annat lämpligt ställe. Det viktiga är att informationen är lättillgänglig för alla som berörs av den.

Huvudstyrelsen  
2014-08-11

14/11-16  
B